

	<p>Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti</p>	
<p>Novostavba zámečnické dílny v Polánce</p>		
<p>Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií</p>		

Dodatečné informace č. 5

k veřejné zakázce „Novostavba zámečnické dílny v Polánce“

Číslo zakázky: **492476**

V Brně dne 13.11.2014

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V dokumentaci k ocelové konstrukci a opláštění je uvedeno, že vnější odstín střešních panelů je šedé barvy. V architektonické části pak přímo uveden odstín RAL9008, který však neexistuje v základním ani rozšířeném RAL. Máme nabízet standardní odstín výrobců např. RAL9007?

1

Dodatečná informace č. 1:

Všechny panely budou ve standardním barevném provedení tj. pro účely nabídky i ve standardní ceně.

Vnitřní povrchy: stěny i stropy RAL 9002

Vnější povrchy: stěny RAL 9010 bílá

Vnější povrchy: střecha RAL 9006 nebo RAL 7035 světle šedá (omylem uvedeno 9008)

Garážová vrata a venkovní dveře: tmavě modrá např. RAL5010,RAL 5005,nebo RAL 5017

Dotaz č. 2:

V dokumentaci k ocelové konstrukci a opláštění je uvedeno, že vnější odstín fasádních panelů je šedé barvy a část modré barvy. Není specifikován odstín RAL a rozsah. Prosím upřesnit.

Dodatečná informace č. 2:

Viz dotaz č.1.

	<p>Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti</p>	
<p>Novostavba zámečnické dílny v Polánce</p>		
<p>Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií</p>		

Dotaz č. 3:

V položkovém rozpočtu je uveden požadavek na otrýskání ocelové konstrukce. V zadávací dokumentaci jsem tento požadavek nikde neobjevil. Je tedy postačující mechanické očištění ocelových konstrukcí?

Dodatečná informace č. 3:

Je požadována příprava povrchu otryskáním na čistotu povrchu S2,5 viz pol. Ocelová konstrukce OK-VL4

Dotaz č. 4:

V dílčím rozpočtu SO01 05 ústřední vytápění se nachází díl 719, demontáže, bez měrné jednotky, množství. Jak tuto položku ocenit?

Dodatečná informace č. 4:

Dobrý den, SO 01 05 ústřední vytápění díl 719 demontáže bez udání měrné jednotky a množství se noceňuje.
nebo se ocení položkou 0. Objekt SO 01 je novostavba.

Zadavatel z tohoto důvodu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.12.2014 do 10:00 (konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní skutečnosti zůstávají v platnosti a vážou se na provedenou změnu.